

## 2024年珠海机场压缩空气泡沫灭火装置采购项目清单

序号	名称	功能及参数	标准	单位	数量	参考图片	备注
1	压缩空气泡沫灭火装置	适用的泡沫原液:A/B类1%-6% 混合液: 10L/min 灭火等级:4A/144B 灭火剂有效喷射距离:≥10m 灭火剂有效喷射时间:湿式 30S/干式60S 碳纤维气瓶: 2个 泡沫比例混合器: 干/湿泡沫 切换	1、应急管理部消防研究所出具的检验报告 2、混合液罐 采用碳纤维材质制造, 容量10L, 工作压力0.8Mpa, 爆破压力约2.4Mpa。	3	套		

注：中选供应商送货前，需先与用户需求确认规格参数，确保采购标的符合要求。